

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» октября 2024 г., 64240061000215715338
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» октября 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2410/016-64/426-В/ПВП
(дата и время составления предписания)

г. Энгельс, ул. Саратовская, д. 19
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» октября 2024 г., № 2410/016-64/426-В/РВП, учетный номер проверки 64240061000215715338.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Зубарева Ольга Юрьевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, г Энгельс, ул Лесозаводская, Дом 2 В

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА" - ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6449932120, адрес регистрации юридического лица: 413107, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЭНГЕЛЬС, ЛЕСОЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 2В

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» октября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «18» октября 2024 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- на остекленных дверях в коридорах школы не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1.2 м. ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.1.18 СП 1.13130.2020;. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания №2401/016-64/87-В/ПВП от 09.02.2024, пункт

предписания 1. Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

2. с четвертого этажа блока Г здания отсутствует второй эвакуационный выход. п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1, ст.6, ст.89 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.9, 7.1.5 СП 1.13130.2020, п. 6.7.15 2.13130.2012;. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания №2401/016-64/87-В/ПВП от 09.02.2024, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

3. со второго и третьего этажей блока Г здания отсутствует второй эвакуационный выход. В качестве вторых эвакуационных выходов используется лестница, расположенная в блоке В, расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода на лестничную клетку более требуемого нормативными документами по пожарной безопасности. п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1, ст.6, ст.89 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.14, 7.1.5, 4.1.6, 4.2.9, 4.2.10, 4.4.17, 7.1.2, таблица 6 СП 1.13130.2020;. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания №2401/016-64/87-В/ПВП от 09.02.2024, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

4. со второго и третьего этажей блока Б здания отсутствует второй эвакуационный выход. В качестве вторых эвакуационных выходов используется лестница, расположенная в блоке В, расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода на лестничную клетку более требуемого нормативными документами по пожарной безопасности. п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1, ст.6, ст.89 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.14, 7.1.5, 4.1.6, 4.2.9, 4.2.10, таблица 6 СП 1.13130.2020;. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания №2401/016-64/87-В/ПВП от 09.02.2024, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

5. лестничная клетка в блоке В не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1, ст.6, ст.89 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.11 СП 1.13130.2020;. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания №2401/016-64/87-В/ПВП от 09.02.2024, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

6. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию школы, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки. п. 71 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479

«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

7. Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 17 (1), п. 57, п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

8. Допускается захламление на путях эвакуации на 1 этаже, что не обеспечивает возможность безопасной эвакуации людей; пп. 6, п.27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

9. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 17 (1), п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Срок устранения нарушения:

18.01.2025

10. Руководителем не предоставлен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: МОУ "СОШ им. Ю.А. Гагарина"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.


Срок устранения нарушения:

18.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) **Зубтарева Ольга Юрьевна**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Подпись

Зубтарева Ольга Юрьевна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88453566114, e-mail: zubtareva.ou@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно разработавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, отказавшегося от предписания)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

